

ERICH JUNGER
HOLÍČSKA 3156/21
BRATISLAVA 851 05

V Bratislave, dňa 21.07.2025

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia

Vážený Žiadateľ,

dňa 21.07.2025 bola našej spoločnosti doručená Vaša Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia (ďalej len „**Žiadosť**“), s ID číslom DEK2507356.

Žiadosťou ste nás požiadali o vyjadrenie k možnosti pripojenia odberného elektrického zariadenia/odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy, s identifikačnými údajmi a technickými parametrami:

Názov stavby:	rodinne domy
Lokalita:	Obec: KOSTOLIŠTE
	Katastrálne územie: Kostolište
	Register: C
	Parcelné číslo: 14
Počet plánovaných odberných miest (OM) spolu:	2
Maximálna rezervovaná kapacita spolu (A):	192 A
Špecifikácia odberných miest	Rodinné domy 2 OM 3f X 32 A 1T
Vykurovanie elektrické:	Áno
Pripojenie nabíjacej stanice:	Nie

Oznamujeme Vám, že pripojenie v uvedenej lokalite je možné realizovať:

po vybudovaní nasledovných elektroenergetických zariadení. Z jestvujúceho distribučného NN vzdušného vedenia, od podperného bodu č. 00040

- Vybudovanie elektrických zariadení zo strany Západoslovenskej distribučnej a.s.:
 - Prívodný kábel do istiacej skrine SPP a istiaci skriňa SPP (veľká 2xvývod) na p.b. č. 00040
- Vybudovanie elektrických zariadení zo strany žiadateľa:
 - Prípojky NN pre plánované odberné miesta od podperného bodu č. 00040.
 - Plastový elektromerový rozvádzač umiestnený na verejne prístupnom mieste.
 - Vlastné rozvody (elektroinštalácia).

Merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v elektromerových rozvádzačoch RE tak, aby boli prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli www.zsdis.sk.

V prípade záujmu o vyššie uvedené technické riešenie budúceho pripojenia, zabezpečte vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) v súlade s navrhovaným technickým riešením. PD musí byť vyhotovená v súlade so „Zásadami budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc“ a „Pravidlami pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“, uvedenými na www.zsdis.sk.

Konkrétne technické podmienky pripojenia budú dohodnuté v Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, uzatvorenej medzi Žiadateľom a Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Informácie o postupe riešenia developerského projektu nájdete na našom webovom sídle www.zsdis.sk v sekcii Developeri.

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia je platné **12 mesiacov** od dátumu jeho vydania a nie je ho možné použiť ako vyjadrenie našej spoločnosti k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.

Prílohy:

- Príloha č. 1: Situačný náčrt navrhovaného technického riešenia pripojenia
- Príloha č. 2: Návod ako na to pri žiadosti o pripojenie hromadného charakteru

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.